

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**  
**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

पूजाईडी संख्या: UPFS/2022/60201/BJN/BIJNOR/365/CFD

दिनांक: 31-08-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स R R PUBLIC SCHOOL AT SEOHARA- NOORPUR ROAD NOORPUR TEH CHANDPUR DISTT BIJNOR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 521-523,SEOHARA TO NOORPUR ROAD,NOORPURसहस्रीत - CHANDPUR, प्लॉट एरिया 8240 sq mt, कुल कवर्ड एरिया 4181.73 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊंचाई
EDUCATION BLOCK	3	0	11.11 mt

है। भवन का अधिभोग मैसर्स R R PUBLIC SCHOOL AT SEOHARA- NOORPUR ROAD NOORPUR TEH CHANDPUR DISTT BIJNOR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 07-09-2022 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री DEEPA GUPTA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 09-09-2022 से 08-09-2025 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स R R PUBLIC SCHOOL AT SEOHARA- NOORPUR ROAD NOORPUR TEH CHANDPUR DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स R R PUBLIC SCHOOL AT SEOHARA- NOORPUR ROAD NOORPUR TEH CHANDPUR DISTT BIJNOR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** उक्त स्कूल भवन वर्ष 2005 से पूर्व का निर्मित एवं वर्ष 2005 से मान्यता प्राप्त कर संचालित है। उक्त भवन शासनादेश संख्या-18 /छ:- पु 0 -8 -2022 /905 -34 -201 टी 0 सी 0 दिनांक 07 -01 -2022 की श्रेणी के अंतर्गत है। उक्त भवन में मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में रखनी अनिवार्य होगी।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)




Digitally Signed By

(Ajay Kumar Sharma)

[F9B7EC75E659D47C2AAE04785947AF08BCDDF6D1]

09-09-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-09-2022  
स्थान : BIJNOR

  
Pranay Manu Gupta  
Principal  
R.R. Public School, Noorpur  
Sch. Code-81197, Aff. No. 2130688



दीपा गुप्ता  
MANAGER  
R. R. PUBLIC SCH  
Noorpur (Bijnor) U. P.